

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02831

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016718

Общество с ограниченной ответственностью "Производственное Объединение "Противопожарные Технологии" (ООО "ПО "Противопожарные Технологии"). Адрес: 192019, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, корпус 2, литера А, офис 302. ОГРН: 1137847172121. Телефон: 88124412696. Факс: 88124482192. Электронная почта: 4412696@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Производственное Объединение "Противопожарные Технологии" (ООО "ПО "Противопожарные Технологии"). Адрес: 192019, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, корпус 2, литера А, офис 302. ОГРН: 1137847172121. Телефон: 88124412696. Факс: 88124482192. Электронная почта: 4412696@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери алюминиевые противопожарные глухие однопольные типа ДАП-1-Е160, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2550 мм, по ширине от 700 мм до 1300 мм, двупольные типа ДАП-2-Е160, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2550 мм, по ширине от 1200 мм до 2100 мм, изготовленные из алюминиевых профилей системы "ТАТПРОФ" серии ТПТ-75 (ГОСТ 22233-01), заполнение дверного полотна – сэндвич противопожарный многослойный общей толщиной 42 мм, состоящий из четырёх стекломгнезитовых листов СМЛ, толщиной 10 мм каждый, облицованных листами из оцинкованной стали толщиной 1 мм каждый (ГОСТ 14918-80), выпускаемые по ТУ 25.12.10-003-53242559-17. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости - EI 60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 26-С/ТР-18 от 12.01.2018 г., № 27-С/ТР-18 от 12.01.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01995 от 30.07.2017 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.01.2018 по 16.01.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.Н. Байгушкин
инициалы, фамилия